



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

ПРИКАЗ

10.11.2017

г. Симферополь

№ 639

О внесении изменений в приказ Главного управления МЧС России по Республике Крым от 14.03.2017 № 152 «О порядке подключения системы противопожарной защиты объектов к программно-аппаратному комплексу системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров на территории Республики Крым»

В целях реализации положений части 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» касающихся передачи сигнала о пожаре с объекта защиты на пульт подразделения пожарной охраны и пункта 3.4 приказа МЧС России от 16.10.2017 № 443 «Об организации работы по передаче сигнала о возникновении пожара в пожарно-спасательные подразделения без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации» п р и к а з ы в а ю:

1. В приказ Главного управления от 14.03.2017 № 152 добавить пункт 1.4 с приложением № 4 следующего содержания: «Порядок размещения приборов пультовых оконечных в пожарно-спасательных подразделениях пожарно-спасательных отрядов ФПС по Республике Крым (приложение № 4)», смотреть приложение А.

2. В приказ Главного управления от 14.03.2017 № 152 добавить пункт 1.5 с приложением № 5 следующего содержания: «Порядок обеспечения доступа в подразделения пожарно-спасательных отрядов ФПС по Республике Крым организациям, выполняющим работы по установке и обслуживанию приборов пультовых оконечных (приложение № 5)», смотреть приложение Б.

3. Начальнику отдела информационного обеспечения деятельности Главного

управления МЧС России по Республике Крым полковнику внутренней службы Иванову В.А. обеспечить размещение данного приказа на официальном сайте Главного управления МЧС России по Республике Крым.

4. Настоящий приказ довести до должностных лиц, в части их касающейся.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления
генерал-лейтенант внутренней службы



С.Н. Шахов

Приложение А
к приказу Главного управления
МЧС России по Республике Крым
от « 10 » 11 20 17 № 639

Приложение № 4
к приказу Главного управления
МЧС России по Республике Крым
от « 14 » 03 2017 № 152

**Порядок
размещения приборов пультовых оконечных в пожарно-спасательных
подразделениях пожарно-спасательных отрядов федеральной
противопожарной службы по Республике Крым
(ПСО ФПС по Республике Крым)**

1. Соискателям, желающим установить пультовое оборудование в подразделениях ПСО ФПС по Республике Крым, необходимо обратиться в соответствующий отряд с письменным заявлением, к которому приложить копии технической документации на оборудование с сертификатами соответствия установленной формы для рассмотрения.

2. В случае положительного решения, проводится установка пультового оборудования на центре связи или пункте связи части, ЦППС СПТ отряда и, между ФГКУ «ПСО ФПС по Республике Крым» и соискателем заключается договор о безвозмездном пользовании указанным оборудованием.

3. Установка и ТО всех ПЦН в составе системы мониторинга осуществляются специалистами необходимой квалификации по договору с организацией (учреждением)-заказчиком. При проведении работ должны соблюдаться правила охраны труда, пожарной безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории ПСО ФПС по Республике Крым. ТО включает в себя: - тестирование всех узлов и агрегатов ПЦН на программном и аппаратном уровне;
- тестирование работоспособности ПО и операционной системы;
- профилактические работы по поддержанию работоспособности всех элементов ПЦН;
- ремонт и замена узлов и агрегатов ПЦН в случае необходимости.

Приложение Б
к приказу Главного управления
МЧС России по Республике Крым
от «10» 11 2017 № 639

Приложение № 5
к приказу Главного управления
МЧС России по Республике Крым
от «14» 03 2017 № 152

**Порядок
обеспечения доступа в подразделения пожарно-спасательных отрядов
федеральной противопожарной службы по Республике Крым (ПСО ФПС по
Республике Крым) организациям, выполняющим работы по установке и
обслуживанию приборов пультовых оконечных**

1. Общие положения.

1.1. Настоящий порядок регламентирует охрану и порядок входа в административные здания и территории ПСО ФПС по Республике Крым, охраняемых лицами внутреннего наряда.

1.2. Вход сотрудников организаций, прибывших для выполнения работ по установке и обслуживанию приборов пультовых оконечных разрешается только при предъявлении постовому служебного удостоверения и временного пропуска (выданного в порядке, установленном инструкцией по организации охраны и пропускного режима в ПСО ФПС по Республике Крым). Временный пропуск дает право входа (выхода) на территорию подразделений ПСО ФПС по Республике Крым в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

1.3. Вынос материальных ценностей разрешается при предъявлении документов, подтверждающих их выписку.

**2. Порядок входа в административные здания
ПСО ФПС по Республике Крым**

2.1. Входы в здания ПСЧ ПСО ФПС по Республике Крым, и выход из них сотрудников и посетителей разрешается только через центральный вход.

2.2. Сотрудники, работники пультовых организаций, прибывшие в ПСЧ, обязаны предоставить документ, удостоверяющий личность, зарегистрироваться

в специальном журнале на посту №1 и, в присутствии начальника караула ПСЧ, сопровождаются в здание части.

3. Порядок обеспечения пропускного режима в зданиях ПСЧ ПСО ФПС по Республике Крым.

3.1. Пропуск, в здания ПСЧ сотрудников или работников пультовых организаций разрешается только в сопровождении сотрудника ПСЧ, который несет ответственность за посетителя, его нахождение в здании части с обязательной отметкой сотрудника и посетителя в специальном журнале, находящемся на посту №1. Сотрудник обязан вывести посетителя из здания с последующей отметкой в том же журнале.

3.2. Работники пультовых организаций, проносящие сумки, портфели, дипломаты обязаны по первому требованию постового предоставить их для досмотра.